

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Шагонарская «Детская школа искусств» муниципального района «Улуг-Хемский кожуун
Республики Тыва»

г. Шагонар ул. 30 лет Советской Тувы д.29 тел 2-13-75; факс 2-13-32

Исх.30.10.2023 № 34

г.Шагонар

13.10.2023

Начальнику отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Тыва
Э.О.Оюн

Уважаемый Эртине Орлан-оолович!

Администрация МБОУ ДОД Шагонарской «Детской школы искусств» муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» в лице директора Кыргыз Н.В. ставит Вас в известность и подает возражение основываясь в порядке, установленном Положении о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г. №290.

Возражает об объявленном и направленном «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ о недопустимости нарушения обязательных требований» от 24 октября 2023 года № 2310/241-17/12/ПНН. и сообщает следующее:

1. 19 октября 2023 года была выездная проверка ООО ЧОП «ПАТРИОТ» по проверке работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы по нашему объекту которое находится по адресу: г.Шагонар, ул.30 лет Советской Тувы, д.29 в 14часа. При нашем присутствии техник по телефону уведомил работников пульта Главного Управления МЧС по Республике Тыва. В приложении:
 - копия АКТа о проведении проверки работоспособности дублирующего сигнала на 1(одном) листе.
 - фотография ответственных работников школы и с техником об уведомлении Гл.Управления МЧС.
2. О том, что 20.10.2023г. 14час 54 минуту поступил на пульт ЦППС ФПС ГПС ГУ МЧС России По РТ поступил ложный сигнал - это неправда. 20 октября 2023 года в школа работала в своём режиме и никто не звонил и никакой сработки не было.
3. 19 октября 2023 года на сотовый телефон руководителя т.е. Кыргыз Н.В. 14 часов 56 мин. поступал звонок из МЧС г.Шагонар, а не 20-го октября.

С уважением,
директор школы



Н.Кыргыз

АКТ
проверки работоспособности
технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности
системы противопожарной защиты в территориальное
подразделение противопожарной службы

г. Кызыл

«19» 10 2023 г.

Проведена проверка работоспособности: технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы
(указывается под системы - АПС, ПС, ОПС)

Обществом с ограниченной ответственностью Частное обездливающее предприятие "ПАТРИОТ-М" (ООО ЧОП "ПАТРИОТ-М")
(полное наименование юридического лица или ИП (индивидуала), проводившего проверку)

на объекте:

МБОУ ДО "Детская школа искусств "ул. 30 лет Сов Тува-22"
г. Шагонар Тува-Кемского района

Проверка работоспособности проведена "19" 10 2023 г. на основании лицензии МЧС России от 27.04.2023N Л1014-00101-17/00647575.

Для проверки работоспособности, комиссия произвела комплексное опробование системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а именно:

1. Выбранные извещатели переводились в режим выдачи сигнала «ПОЖАР»:
 - для ручных извещателей ИПР - нажатие кнопки.
2. После появления сигналов произошли следующие действия:
 - включилась звуковая сигнализация (оповещатель звуковой).
 - включилась световая сигнализация (световое табло).
 - включилась свето-звуковая сигнализация.
3. Проверка электропитания:
 - 3.1. Произвелось отключение эл. питания 220В установленного ППКОН;
 - 3.2. Проверялось сохранение работоспособности оборудования подключенного к ППКОН.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Сформированный от АПС сигнал «ПОЖАР» ПОСТУПИЛ (НЕ ПОСТУПИЛ) в
территориальное подразделение противопожарной службы.

ВРЕМЯ СРАБОТКИ 19.10.23, 14:22

ФИО работника ГУ МЧС принявшего сигнал

Рекомендации:

Члены комиссии:

Представитель заказчика

Представитель обездливающей организации



Карпов А.В.

Кердик-оол PV

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ

1. Замерить напряжение в сети 220 В.
2. Замерить емкость АКБ 00.1.
3. Замерить напряжение АКБ 13.0.
4. Указать наименование, год выпуска прибора ОПС, речевого оповещения, прибора мониторинга
Цербер 6М2, ВЭРС ПИС-4, Рокет-3

4. Отметить тип системы ОПС:

- Проводная;

- Беспроводная;

5. Отметить вид системы ОПС:

- Аналоговая;

- Адресная;

6. Речевое оповещение (отметить)

- Рабочее

- Не рабочее