

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«24» октября 2023 г., 17230061000208201732
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Улуг-Хемского и Чаа-Хольского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Тыва**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Тыва, р-н Улуг-Хемский, г Шагонар, ул Магистральная, Дом 15, тел. 9234509999, e-mail:
ondpr8@17.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 24 » октября 2023 г. № 2310/241-17/12/ПНН**

**1. Предостережение объявлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" Г.ШАГОНАР МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА", адрес юридического лица: ИНН 1714005528**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. о том, что 20.10.2023 г. в 14 час 54 минуту на пульт ЦППС СП ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Тыва поступил ложный сигнал о возникновении пожара с автоматической установки системы пожарной сигнализации (АУПС) МБОУ ДО "Детская школа искусств г. Шагонар", расположенного по адресу: Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. 30 лет Советский Тувы, д. 29

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

ложное извещение о пожаре, сформированное при отсутствии опасных факторов пожара, на объекте защиты, по адресу: 668210 Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы, д. 29 может привести к нарушениям требований пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

МБОУ ДО "Детская школа искусств г. Шагонар", ИНН 1714005528 необходимо: - организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты (АУПС); - обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации; - вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АУПС), - привлекать организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС); на объекте защиты – детского учреждения, расположенном по адресу: 668210 Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы, д. 29 Направить информацию о принятых мерах в ОНДиПР Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Тыва, по адресу: 668210 Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул Магистральная, д. 15, либо на электронный адрес: ondpr8@17.mchs.gov.ru.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Тыва (Главный государственный инспектор Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов по пожарному надзору) Оюн Эртине Орланович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)



подпись

Оюн Эртине Орланович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Тыва (Главный государственный инспектор Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов по пожарному надзору) телефон: +783943621516, E-mail: oyuneo@17.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале